

Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Наименование учреждения
ЦГСЭН в г. Челябинск



Код формы по ОКУД
Код учреждения по ОКПО
Медицинская документация
Форма № 303-00-3/у
Утверждено приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 27.10.2000 № 381

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

по городу Челябинску
(наименование территории, ведомства)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 74.22.03.576.П.000989.10.04 ОТ 15.10.2004 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство, применение (использование) и реализация новых видов продукции; продукция, ввозимая на территорию Российской Федерации

Изделия минераловатные теплоизоляционные для строительства марки "Плита-Лайт"

изготовленная в соответствии
ТУ 5762-001-51496528-04

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", НРБ-99

Организация — изготовитель
ЗАО "Завод Минплита", 454901, г. Челябинск, п. Федоровка, ст. Асфальтная (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ЗАО "Завод Минплита", 454901, г. Челябинск, п. Федоровка, ст. Асфальтная (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протоколы лабораторных исследований №384/47 от 6.10.04 г., №438 от 12-15.10.04 г. ИЛЦ ЦГСЭН в г. Челябинске

№ 1191210

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Удельная эффективная активность ПРН
Формальдегид
Гидроксибензол
Аммиак

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

менее 370 Бк/кг
0,003 мг/м куб.
0,003 мг/м куб.
0,04 мг/м куб.

Область применения:

Тепловая изоляция строительных конструкций в условиях, исключающих контакт изделий с воздухом внутри помещений и промышленного оборудования

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
по ГОСТ 9573-96

Информация, наносимая на этикетку:

по ГОСТ 25880 с дополнительным указанием даты изготовления и условного обозначения плит

Заключение действительно до 20.10.2009 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 1191210