



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
**СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

**ССПБ.RU.ОП056.В.00360**

№ \_\_\_\_\_

Зарегистрирован в Государственном реестре  
Системы сертификации в области пожарной  
безопасности 25.08.2008г.

Действителен до 25.08.2011г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

**МАТЕРИАЛ БАЗАЛЬТОВОЛОКНИСТЫЙ  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БВТМ-К, БВТМ-ПМ**

**ТУ 95.2691-98**

**576900**  
код К-ОКП

**6806100000**  
код ТЭ ВЭД

\_\_\_\_\_ продукция  
соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в

**НПБ 244-97:**  
**БВТМ-ПМ - группа негорючих материалов по ГОСТ 30244-94 (НГ);**  
**БВТМ-К- группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабогорючий по**  
**СНиП 21-01-97), группа воспламеняемости – В1 по ГОСТ 30402-96**  
**(трудновоспламеняемый по СНиП 21-01-97), дымообразующая способность – малая**  
**по ГОСТ 12.1.044-89 (группа Д1 по СНиП 21-01-97)**

\_\_\_\_\_ обозначение НД  
**при обязательной сертификации**

**Сертификат распространяется на серийное производство.**  
*серийное производство, номер, размер и дата закупки партии, номер и дата*

\_\_\_\_\_ *поставки, номер единичного изделия*

Сертификат выдан **ОАО «ТИЗОЛ», ИНН 6624002881, ОКПО 08621635»**

\_\_\_\_\_ наименование предприятия, организации  
**624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура-3, ул. Мальшева, 59, тел. (34342) 2-62-56,**  
*юридический адрес, телефон, факс*

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОАО «ТИЗОЛ», ИНН 6624002881, ОКПО 08621635»**

**624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура-3, ул. Мальшева, 59, тел. (34342) 2-62-56,**  
*наименование предприятия, организации, юридический адрес*



№ 0225918



Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Отчеты о сертификационных испытаниях № 193/03 от 06.06.2005, № 230/05 от 02.09.2005	Испытательная пожарная лаборатория ГУ по делам ГОиЧС Свердловской области, (г.Екатеринбург, ул.Машинная, 27) № ССПБ.RU.ИН.096 от 31.09.2004г.
Акт о результатах анализа состояния производства при ИК № 69 от 20.07.2007г.	Орган по сертификации «УРАЛПОЖСЕРТ»
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.01.40.576.П.000286.01.08 от 23.01.2008	Территориальное управление Федеральной службы по надзору за защитой прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

**«Положения о знаке соответствия Системы сертификации в области пожарной безопасности», утвержденного приказом МЧС России от 18.06.2003г. № 312.**

Описание местонахождения знака соответствия на маркировочном ярлыке (этикетке)

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан

**Органом по сертификации «УРАЛПОЖСЕРТ» ООО «Уральский центр сертификации и испытаний «Уралсертификат» № ССПБ RU.ОП.056 от 20.12.2007г. 620102, г.Екатеринбург, ул. Московская, 48б. тел. (343) 247-64-10, 247-64-12, факс 247-64-13**

*наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Госреестре, адрес*

Руководитель органа по сертификации



З.В.Василенко

*инициалы, фамилия*

Л.Н.Старикова

*инициалы, фамилия*

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции, установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.