

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ67.В.01336
(номер сертификата соответствия)

ТР 1382256
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПирроГрупп»,
Адрес: 127051, Российская Федерация, город Москва, Большой Каретный переулок, дом 8, строение 2, ОГРН: 1127746189955, Телефон: 84952041789, Факс: 84952041789,
Адрес электронной почты: info@pirrogroup.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПирроГрупп»,
Адрес: 127051, Российская Федерация, город Москва, Большой Каретный переулок, дом 8, строение 2, ОГРН: 1127746189955, Телефон: 84952041789, Факс: 84952041789,
Адрес электронной почты: info@pirrogroup.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Прометей",
Адрес местонахождения: 140006, Российская Федерация, Московская область, город Люберцы, улица Южная, дом 26 А, Телефон: 7 (495) 729-70-42, ОГРН 1115027005950, аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ПБ67, выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации позволяющая идентифицировать объект)

Плиты термоизоляционные из жесткого полиизоцианурата облицованные с двух сторон алюминиевой фольгой, стеклохолстом, крафт-бумагой, общей толщиной от 20 мм до 250 мм.

Марки: PirroMembrane, PirroUniversal, PirroFacade, PirroVentIDuct, PirroAgro, PirroStucco, PirroBitum, PirroInterior. Выпускаемая по ТУ 5768-001-09151858-2014, Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)

576869

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подлежит сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 7, 9, 10; табл. 3 и 27. Показатели пожарной опасности: группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

протоколы №№ 191-02, 192-02, 193-02, 194-02 от 25.02.2015 года, испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Прометей", номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН79 от

05.08.2011 года до 04.08.2016 года, адрес: 140007, Московская область, город Люберцы, улица 8 Марта, дом 16; схема сертификации: 5с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

сертификат на соответствие системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) регистрационный номер BRES.MS001.00063 от 20.02.2015 года до 20.02.2018 года, выданный Органом по сертификации систем менеджмента качества Общества с ограниченной ответственностью "ЭКОСЕРТ" (аттестат аккредитации BRES.MS.31186.04ЖНУ0.001 от 26.03.2014 года)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.03.2015 по 25.02.2020



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Н. Г. Ногина

Н. Г. Ногина

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

С. М. Пронин

С. М. Пронин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ67.В.01336

(обязательная сертификация)

ТР 0530705

(учетный номер бланка)

Сведения по сертификату соответствия

Плиты термоизоляционные из жесткого полиизоцианурата

- облицованы с 2-х сторон фольгой

марки: PirroUniversal, PirroMembrane, PirroFacade, PirroVentiDuct, PirroAgro

Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 7, 9, 10; табл. 3 и 27. Показатели пожарной опасности: группа горючести – Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - В1 (трудновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89.

Класс пожарной опасности строительного материала КМ1.

- облицованы с 2-х сторон стеклохолстом

марка PirroStucco

Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 7, 9, 10; табл. 3 и 27. Показатели пожарной опасности: группа горючести – Г2 (умеренногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89.

Класс пожарной опасности строительного материала КМ3.

- облицованы с 2-х сторон стеклохолстом, с одной стороны с битумной пропиткой

марка PirroBitum

Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 7, 9, 10; табл. 3 и 27. Показатели пожарной опасности: группа горючести – Г3 (нормальногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа токсичности – Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89.

Класс пожарной опасности строительного материала КМ4.

- облицованы с 2-х сторон крафт-бумагой, фольгой

марка PirroInterior

Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 7, 9, 10; табл. 3 и 27. Показатели пожарной опасности: группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа токсичности – Т4 (чрезвычайно опасные) по ГОСТ 12.1.044-89.

Класс пожарной опасности строительного материала КМ5.

Выпускаемые по ТУ 5768-001-09151858-2014



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Н. Г. Ногина

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

С. М. Пронин