



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 74.50.03.576.П.000638.06.06 от 07.06.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Плита теплоизоляционная из минеральной ваты "АКСИ-стандарт"

изготовленная в соответствии
ТУ 5762-004-05800515-2006

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.1339-03 "ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", СП 2.6.1.758-99 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99)

Организация-изготовитель

ОАО "АКСИ". ОГРН 1027402318173. 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, 5 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ОАО "АКСИ". ОГРН 1027402318173. 454081, г. Челябинск, ул. Валдайская, 5 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол лабораторных испытаний № 1695 от 19.05.06г., выдан ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.069 от 27 июня 2003г., действителен до 27 июня 2008г.), санитарно-эпидемиологическое заключение №74.22.03.576.П.000140.02.05 от 24.02.05г., протокол рассмотрения документов №07/20-412 от 05.06.2006г. Территориального управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

№ 0668724

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

- 1.1. формальдегид
- 1.2. фенол
- 1.3. дибутилфталат
- 1.4. диоктилфталат
- 1.5. аммиак
- 1.6. бензол
- 1.7. ксилол (смесь изомеров)
- 1.8. ксилол (смесь изомеров)
- 1.9. толуол
- 1.10. этилацетат
- 1.11. бутилацетат
- 1.12. ацетон
- Аэфф (уд. эф. акт.)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

0,01 мг/м³
0,003 мг/м³
0,1 мг/м³
0,02 мг/м³
0,04 мг/м³
0,1 мг/м³
0,2 мг/м³
0,2 мг/м³
0,6 мг/м³
0,1 мг/м³
0,1 мг/м³
0,35 мг/м³
не более 370 Бк/кг

Область применения:

В гражданском и промышленном строительстве в качестве ненагруженной тепловой, звуковой и противопожарной изоляции в горизонтальном строительстве ограждающих конструкций, в легких ограждающих конструкциях каркасного типа, в том числе в качестве среднего слоя в 3-х слойных стенах.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с НД

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование продукции, назначение, предприятие-изготовитель.

Заключение действительно до 07.06.2007 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 0668724