

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067  
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010  
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.12.П.003330.08.14

Дата 04. 08. 2014 г.

На основании заявления № 03160

от 26.06.2014

Организация-изготовитель: ООО "Завод ТЕХНО"

Адрес: 390000, Россия, г.Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр.58

Филиал: Филиал ООО "Завод ТЕХНО" г. Заинск адрес: 423520, г. Заинск, ул. Автозаводская, 7, а/я 29,  
Республика Татарстан (Россия)

Импортер (поставщик), получатель: ООО "Завод ТЕХНО"

Адрес: 390000, Россия, г.Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр.58

Наименование продукции: Плиты минераловатные теплоизоляционные GREENGUARD: GreenGuard  
Универсал, GreenGuard БЛОК, GreenGuard АКУСТИК, GreenGuard ВЕНТ, GreenGuard ФАСАД, GreenGuard  
ФЛОР

Продукция изготовлена в соответствии: с ТУ5762-015-74182181-2014 "Плиты минераловатные  
теплоизоляционные GREENGUARD"

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление, протокол испытаний, ТУ5762-015-74182181-2014  
"Плиты минераловатные теплоизоляционные GREENGUARD", макет этикетки, свидетельство о  
государственной регистрации права собственности, регистрационные документы, доверенность.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: волокно минеральное, биополимерное связующее

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации):  
протокол ИЦ Сергиево-Посадского филиала ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации,  
метрологии и испытаний в Московской области" (аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21АЮ22 до 05.04.2015)  
№1А 46-0002 от 06.06.2014 г.

№ 057676

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Перечень контролируемых показателей:		
Диоксид серы, мг/м <sup>3</sup>	соответствует	0,05
Фосфорный ангидрид, мг/м <sup>3</sup>	соответствует	0,05
Аммиак, мг/м <sup>3</sup>	соответствует	0,04
Фенол, мг/м <sup>3</sup>	соответствует	0,003
Стирол, мг/м <sup>3</sup>	соответствует	0,002
Формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	соответствует	0,01
Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м	соответствует	не более 15
Интенсивность запаха воздушной среды, балл	соответствует	не более 2
Удельная эффективная активность ест. радионуклидов, Бк/кг	соответствует	не более 370

Область применения: для использования в качестве теплозвукоизоляционного слоя в строительных конструкциях и системах зданий и сооружений различного назначения

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: При производстве, применении, транспортировке соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, ТУ 5762-015-74182181-2014, Технологической инструкции.

Информация, наносимая на этикетку: наименование продукции, марка материала, фирма-изготовитель, обозначение ТУ, количество листов, номер партии, дата упаковки, штамп упаковщика, гарантийный срок, фирма-производитель, адрес, отметка ОТК, назначение, условия безопасного эффективного применения

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Плиты минераловатные теплоизоляционные GREENGUARD: GreenGuard Универсал, GreenGuard БЛОК, GreenGuard АКУСТИК, GreenGuard ВЕНТ, GreenGuard ФАСАД, GreenGuard ФЛОР

соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач

(заместитель главного врача)


Заведующий отделом профилактической токсикологии

Эксперт (эксперты)



*С.Г. Сафочкина*  
подпись

Сафочкина С.Г.



Иваненко А.В.

Ф. И. О.

Завьялов Н.В.

Чекулаева Е. Р.

*Е.Р. Чекулаева*