



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по
Свердловской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 66.01.40.576.П.000285.01.08 ОТ 31.01.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Маты прошивные теплоизоляционные из базальтового холста (МПБ)

изготовленная в соответствии
ТУ 5769-002-08621635-98 с изменениями 1, 2

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.2.5.1313-03 "ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны", СанПин 2.1.2.1002-00 "Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям", СП 2.6.1.758-99 "Нормы радиационной безопасности" (НРБ-99)

Организация-изготовитель

ОАО "Тизол", г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59 (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ОАО "Тизол", г. Нижняя Тура, ул. Малышева, 59 (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протоколы №№ 26, 27 от 29.01.2008 г. ИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", аттестат "Системы" № ГСЭН. RU. ЦОА. 069 от 27.06.03 г., в Госреестре регистрационный № РОСС. RU. 0001. 510116 от 27.06.03.

№ 1529742

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,
показатели (факторы)

1. Миграция химических веществ в модельную среду (воздух):
- формальдегид
2. ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны
- силикатсодержащая пыль
3. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

мг/м³
0,01
мг/м³
6/2
не более 370 Бк/кг

Область применения:

для теплозвукоизоляции строительных и инженерных конструкций, трубопроводов, промышленного, бытового оборудования, приборов и прочих поверхностей.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

По условиям применения. Производственный контроль показателей безопасности готовой продукции - не реже 1 раза в 12 месяцев.

Информация, наносимая на этикетку:

наименование, происхождение продукции, область применения.

Заключение действительно до 02.02.2013 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



В.Б. Гурвич

Бланк N 1529742