

Система добровольной сертификации в строительстве в Российской Федерации

«РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»

Создана в соответствии с приказом Госстроя России от 19.04.03 № 135,
зарегистрирована Госстандартом России 22.05.03 (Рег. № РОСС RU.В081.04СР00)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 001826

Сертификат № РОСС DE. СЛ51 Н00009

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 27.04.2007 по 27.04.2009

ПРОДУКЦИЯ:

Плиты полистирольные вспененные
экструзионные марки «Полиспен 45».
Выпускаются по ТУ 5767-001-93254741-2006.
Серийный выпуск.
См. приложение №1.

КОД ОКП

57 6754

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5767-001-93254741-2006, р. 1.

КОД ТН ВЭД

3921 11 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Полиспен»
Россия, 613040, г. Кирово-Чепецк, Кировской обл, ул. Маяковского, д. 1.
Тел. (83361) 4-07-40, 4-28-28. ИНН 4312134656.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Полиспен».

НА ОСНОВАНИИ:

Протокола сертификационных испытаний № 21/С от 26.04.2007 г. ИЦ "Стройиндустрия",
г. Киров, № РОСС RU.03.22СЛ11 от 28.06.2005.
Санитарно-эпидемиологического заключения №43.52.04.576.П.000011.04.07 от 18.04.2007,
действительно до 18.04.2012 г. Выдано ГСЭС РФ Региональное управление №52
Федерального медико-биологического агентства по Кировской обл.
Акта о проверке производства и стабильности качества плит полистирольных вспененных
экструзионных, выпускаемых ООО «Полиспен».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация по схеме За.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.03.11СЛ51 от 28.06.2005 г.
Орган по сертификации «Вятстройсертификация».
Россия, 610001, г. Киров, ул. Комсомольская, 22-а.
Тел/факс (8332) 54-53-97.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА

В.Н. Виноградов.

ЭКСПЕРТ

Л.В. Шевелева.



Россия, 119991, ГСП, г.Москва, ул.Строителей, д.8, корп.2, тел.(095) 991-30-91

Система добровольной сертификации в строительстве в Российской Федерации
“РОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ”

Создана в соответствии с приказом Госстроя России от 19.04.03 № 135,
зарегистрирована Госстандартом России 22.05.03 (Per. № РОСС RU.В081.04СР00)



РАЗРЕШЕНИЕ
на применение Знака соответствия Системы

№ **001764**

РАЗРЕШЕНИЕ №Н00009

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.04.2007 ПО 27.04.2009

РАЗРЕШЕНИЕ ВЫДАНО ООО «Полиспен»

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС Россия, 613040, г. Кирово-Чепецк, Кировской обл.
ул. Маяковского, д.1.

ТЕЛЕФОН (83361) 4-07-40. ФАКС (83361) 4-28-28 E-MAIL:

ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ № RCC DE.CJ151.H00009

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

- Знаком соответствия маркируется документ о качестве и товаросопроводительная документация.
- Требования к изображению знака соответствия – см. на обороте.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «Вятстройсертификация», RCC RU.03.11CJ151
Россия, 610001, г. Киров, ул. Комсомольская, д. 22-а, тел/факс (8332) 54-53-97.



РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНА

В.Н. Виноградов.

Россия, 119991, ГСП, г.Москва, ул.Строителей, д.8, корп.2, тел.(095) 991-30-91



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РСС DE.СЛ51.Н00009 от 27.04.2007.

Перечень конкретной продукции, на которую
распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 0005 (ОКП) Код ТН ВЭД СНГ	Наименование и обозначение продукции, её изготовитель.	Обозначение документации, по которой выпускается продукция.
57 6754 3921 11 000 0	Плиты полистирольные вспененные экструзионные марки «Полиспен 45»	ТУ 5767-001-93254741-2006
	Предельные отклонения от номиналь- ных размеров, отклонения от плоскост- ности.	Соответствует требованиям НД
	Показатели внешнего вида изделий.	Соответствует требованиям НД
	Плотность, кг/м ³ .	42,0 – 43,6 Соответствует требованиям НД
	Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа. Предел прочности при изгибе, МПа.	0,58 – 0,62 0,5 – 0,6 Соответствует требованиям НД
	Водопоглощение, %.	0,2 – 0,3. Соответствует требованиям НД
	Теплопроводность, Вт/мК	0,028. Соответствует требованиям НД

Изготовитель: ООО «Полиспен».

Область применения:

- в качестве теплоизоляционного материала для жилых, общественных и производственных зданий;
- устройство кровли, подвалов, нулевых циклов зданий и сооружений;
- в строительстве автомобильных, пешеходных и железных дорог;
- в производстве холодильных и морозильных установок;
- устройство ледовых арен.



Руководитель органа

[Handwritten signature]
Подпись

В.Н. Виноградов.
Инициалы, фамилия

[Handwritten signature]
Подпись

Л.В. Шевелева.
Инициалы, фамилия