



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР019/3.Н.00924
(номер сертификата соответствия)

014853
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Пенотерм» (ООО «Пенотерм»)
(наименование и местонахождение заявителя) Адрес: 129336, Россия, г. Москва, ул. Челюскинская, д. 9, ком. 8.
ОГРН: 1097746822480. Телефон +74842751752, факс +74842751752, e-mail info@penoterm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Пенотерм» (ООО «Пенотерм»)
(наименование и местонахождение изготовителя продукции) Адрес: 248021, Россия, Калужская область, г. Калуга ул. Московская, д. 247.
ОГРН: 1097746822480. Телефон +74842751752, факс +74842751752.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО «ПожСтандарт», аттестат аккредитации № НСОПБ
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ЮАБО.RU.ОС.ПР.019/3 от 18.12.2014, 121433, г. Москва, ул. Минская, 22.
ОГРН: 1107746088548. Телефон 84997306981, факс 84956415190.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
Материал листовой т. м. «ПЕНОТЕРМ» однослойный и многослойный марок: «НПП», «НПП-Л» на основе вспененного полипропилена, плотностью от 30 до 150 кг/м³; толщиной от 0,8 до 40 мм, выпускаемый по ТУ 2246-028-00203430-2003 с изм. № 1 «МАТЕРИАЛ ЛИСТОВОЙ «ПЕНОТЕРМ» МАРОК НПП и НПП-Л». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности». Согласно приложению на 1 листе (бланк № 002394).
код ОК 005 (ОКП) 22 4612
код ТН ВЭД России 3921 19 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протокол сертификационных испытаний № ПИПР0134/07-2015 от 17.07.2015 г., ИЛ ООО «ПожСтандарт», рег. № НСОПБ ЮАБО.RU.ИЛ.ПР.013/3 от 18.12.2014г., адрес: 142201, Московская область, г. Серпухов, ул. Пролетарская, 78; 142211, Московская область, г. Серпухов, ул. Оборонная, д. 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)
Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя требованиям ISO 9001:2008, № RU228405Q-U от 14.11.2012 г. до 13.11.2015 г., выдан Бюро Веритас Сертификейшн Русь.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.07.2015 по 21.07.2018

Руководитель
или заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Р.Т. Шигабдинова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Л.В. Козийчук





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБО

приложение
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР019/3.Н.00924
(номер сертификата соответствия)

002394
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г4 сильногорючие по СНиП 21-01-97
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – В1 трудновоспламеняемые по СНиП 21-01-97
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – Д3 с высокой дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа токсичности продуктов горения - Т4 чрезвычайно опасные по СНиП 21-01-97.

М.П. Руководитель
 (заместитель руководителя
 органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Р.Т. Шигабдинова

Л.В. Козийчук