



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 74.50.03.576.П.000599.05.06 ОТ 31.05.2006 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Плита теплоизоляционная минераловатная марки "Плита-Венти-Оптималь"

изготовленная в соответствии  
ТУ 5762-001-59536983-06

**СООТВЕТСТВУЕТ** (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 1.1.725-98 "Перечень веществ, продуктов, производственных процессов и природных факторов, канцерогенных для человека", СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности."

Организация-изготовитель

ЗАО "Завод Минплита", Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в налоговом органе ОГРН 1027402897543, выдано ИФНС по Советскому району г. Челябинска от 10.10.2002г., подтверждено Межрайонной ИФНС №9 по Челябинской области 20.09.2005г., 456538, Челябинская область, Сосновский район, п.Таловка, Промышленная зона промплощадка ЗАО "Завод Минплита". (Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ЗАО "Завод Минплита", Свидетельство о государственной регистрации юридического лица в налоговом органе ОГРН 1027402897543, выдано ИФНС по Советскому району г. Челябинска от 10.10.2002г., подтверждено Межрайонной ИФНС №9 по Челябинской области 20.09.2005г., 456538, Челябинская область, Сосновский район, п.Таловка, Промышленная зона промплощадка ЗАО "Завод Минплита". (Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол лабораторных испытаний № 167 от 12.05.06г., экспертное заключение №ТОКС-10-01/3481 от 15.05.2006г. выданы ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области" (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.070 № РОСС RU.0001.510597 действителен до 28.04.2008г.), санитарно-эпидемиологическое заключение на производство плит №74.50.03.000.М.003508.08.05 от 19.08.05г., №74.50.03.000.Т.000226.03.06 от 10.03.06г., протокол рассмотрения документов №07/20-370 от 26.05.2006г. Территориального управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

№ 0668685

# ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

- 1. Миграция в воздух:
- 1.1. формальдегид
- 1.2. фенол
- 1.3. дибутилфталат
- 1.4. диоктилфталат
- 1.5. аммиак
- 1.6. индекс токсичности

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

0,01 мг/куб.м  
0,003 мг/куб.м  
0,1 мг/куб.м  
0,02 мг/куб.м  
0,04 мг/куб.м  
до 20

Область применения:

Для теплоизоляции строительных конструкций жилых, общественных и производственных зданий, исключаящие контакт изделий с воздухом внутри помещений.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
В соответствии с ГОСТ 25880 и ТУ 5762-001-59536983-06

Информация, наносимая на этикетку:  
По ГОСТ 25880 и ТУ 5762-001-59536983-06

Заключение действительно до 31.05.2011 г.



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



В.М. Ефремов

Бланк N 0668685