



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.M704.04 ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР195/2.Н.00122**

(номер сертификата соответствия)

023087

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОМАКС РУС»

Адрес: 620028, г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 96, оф. 23

ОГРН: 1116658018102.

Телефон: 8 (343) 351-11-88, факс 8 (343) 351-11-88.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ИЗОМАКС РУС».

Адрес производства: 620910, Свердловская область, п. Кольцово, ул.

Бахчиванджи, 2а. ОГРН: 1116658018102

Телефон: 8 (343) 379-06-00, факс 8 (343) 379-06-00.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации продукции Общество с ограниченной ответственностью
«Композиционные магниты» 141008, Московская область, г. Мытищи,
Новомигунинский проспект, д. 41, корп. 1. Тел: (499) 755-71-42, e-mail:
info@sertifikatpb.ru, ИНН: 5029098622. Свидетельство о подтверждении
компетентности органа по сертификации продукции № НСОПБ

ЮАБ0.RU.ОС.ПР.195/2 до 02.07.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
Позволяющая провести идентификацию)

Сетки строительные армирующие из стекловолокна
«ISOMAX», с поверхностной плотностью от 70 до 340
г/м², с размером ячеек 4x4 мм, 5x5 мм, 8x8 мм, 10x10
мм, 12x12 мм, изготавливаемые по ТУ 5952-001-
30815633-2011 с изм. №1. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

59 5277

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил, условий
договоров на соответствие требованиям которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94 (метод II), ГОСТ 30402-96,
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18, п. 4.20
См. Приложение № 002540.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

лаборатории на выполнение работ в области оценки соответствия продукции № НСОПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.177/2 до
02.07.2018 г.

Протокол испытаний № 15-12-11/ИДС от 11.12.2015 г. Испытательная
лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Композиционные
магниты». Свидетельство о подтверждении компетентности испытательной

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

ТУ 5952-001-30815633-2011 с изм. №1

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011 № СДС.НПС.001.ОС.01.СМК.00196 от 02.12.2015 г.,
выданный Органом по сертификации систем менеджмента ООО
«Независимая Европейская Сертификация»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 14.12.2015 г. по 13.12.2020 г.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

О.Н. Корольченко

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Г. Молочный





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ _____ НСОПБ.RU.PR195/2.Н.00122
(номер сертификата соответствия)

002540
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требований национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа по воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные)



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

О.Н. Корольченко
Д.Г. Молочный

О.Н. Корольченко

Д.Г. Молочный