

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ НОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 4067-13

г. Москва

Выдано

“ 05 ” ноября 2013 г.

Настоящим подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции, требования к которой не регламентированы нормативными документами полностью или частично и от которой зависит безопасность зданий и сооружений.

Подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ	ООО “ИЗОМАКС РУС” Россия, 620028, г. Екатеринбург, ул.Татищева, д.96, оф.23 Тел.: 7 (343) 378-08-97, 7 (343) 351-11-88
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ООО “ИЗОМАКС РУС” Россия, 620028, г. Екатеринбург, ул.Татищева, д.96, оф.23
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	Сетки тканые из стеклянных нитей с щелочестойкой полимерной пропиткой марки “ISOMAX-165”

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - сетки представляют собой тканые полотна с прямоугольными ячейками размером 4x4 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для армирования штукатурных и защитно-декоративных покрытий на наружных и внутренних поверхностях ограждающих строительных конструкций зданий и сооружений различного назначения; в неагрессивной, слабоагрессивной и среднеагрессивной внешней среде; в сухой, нормальной и влажной зонах влажности.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - физико-механические характеристики: масса 1 м² - 170 г; содержание органических веществ - 18÷20 % по массе; разрывная нагрузка - не менее 2000 Н/5 см по основе и утку; относительное удлинение при растяжении – не более 4,0 %.