

РОССТАНДАРТ

Испытательная лаборатория ООО "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС"

ИЛ ООО "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС"

115088, Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 4

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ЛТ83

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Испытательной лаборатории ООО
"ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС"

Ваняева Ольга Витальевна

« 20 » марта 2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-30-03/15 от 20.03.2015 г.

Наименование объекта сертификации:

Маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты

Предприятие – изготовитель: ООО «АМАКС Групп», Россия

Заказчик испытаний: ООО «АМАКС Групп», Россия

Основание для проведения испытаний:

направление на проведение испытаний

Дата получения образцов: 20.03.2015 г.

Дата проведения испытаний: 20.03.2015 г. - 20.03.2015 г.

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Обозначение нормативной документации на методы испытаний:

ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов»

Регистрационный № образца: 38а-30-03/15

Климатические условия проведения испытаний:

Относительная влажность воздуха – 65%

Температура воздуха – 22°С

Результаты испытаний приведены в таблице:

Результаты испытаний

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	ПДК и нормы	Показатели	Погрешность
Активность 40К, Бк/кг	ГОСТ 30108-94	Спектрометрический комплекс «Прогресс»	370	868,7	181,6
Активность 232Th, Бк/кг				34,3	7,9
Активность 226Ra, Бк/кг				35,2	7,1
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Бк/кг				153,97	19,68

Заключение: По результатам проведённых испытаний типового представителя – образца: маты прошивные теплоизоляционные из минеральной ваты производства фирмы ООО «АМАКС Групп», Россия, не установлено отклонений от требований Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (гл. II, разд. 11, п. 12) для материалов I класса.

Ответственный исполнитель:



Ваняева Ольга Витальевна