

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ РОСС RU.СЛ49.Н00258

Срок действия с 16.11.2009 по 16.11.2011

0963636

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

№ РОСС RU.0001.11СЛ49 от 03.02.2009

ОС «ЮЖНЫЙ УРАЛ» НП «Южно-Уральское техническое общество»  
Россия, 456318, г. Миасс Челябинской области, пр. Октября, 66  
тел. (3513) 53-78-25, факс 54-44-73

**ПРОДУКЦИЯ**

Плиты минераловатные теплоизоляционные для строительства  
марки ТЕПЛОЛАЙТ  
Выпускаются по ТУ 5762-004-59536983-2009  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

57 6200

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ТУ 5762-004-59536983-2009

код ТН ВЭД:

6806 10 000 9

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Закрытое акционерное общество «Троицкий завод минераловатных плит», ИНН 7418014756  
Россия, 457100, Челябинская обл., г. Троицк, Южный промышленный район, тел. (35163) 2-06-79

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН**

Закрытому акционерному обществу «Троицкий завод минераловатных плит», ИНН 7418014756  
Россия, 457100, Челябинская обл., г. Троицк, Южный промышленный район, тел. (35163) 2-06-79

**НА ОСНОВАНИИ**

- протокола сертификационных испытаний № ИЦКБС ПТ4.030-4349-09 от 09.11.2009 ИЦ ОАО  
«ГРЦ Макеева», г. Миасс, № РОСС RU.0001.21АЯ16 от 06.08.2008г.,  
- санитарно-эпидемиологического заключения № 74.50.03.576.П.003156.10.09 от 30.10.2009,  
выданного Управлением Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Челябинской области

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ32.В.00002 от 16.10.2009г. ОС «ЧЕЛЯБИНСКПОЖТЕСТ» ГУ СЭУ ФПС ИПЛ  
по Челябинской области № ССПБ.RU.ПБ32

Основные показатели в приложении к настоящему сертификату (на 1-м листе, заверенном печатью)

Схема сертификации № 3



Руководитель органа

подпись

Ш.Н. Галиахметов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.И. Мирошниченко

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ПРИЛОЖЕНИЕ к сертификату соответствия  
№ РОСС RU.СЛ49.Н00258 от 16.11.2009

**Основные показатели и результаты сертификационных испытаний  
плит минераловатных теплоизоляционных для строительства марки ТЕПЛОЛАЙТ,  
выпускаемых ЗАО «Троицкий завод минераловатных плит»,**

Наименование основных показателей	Нормативный документ	Нормативное значение	Фактическое значение
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	ТУ 5762-004-59536983-2009, табл.2	До 30	26
Теплопроводность, Вт/(м·К)		При средней температуре (298±5) К: не более 0,044	0,040
Водопоглощение, % по объему		Не более 2,5	0,7
Водопоглощение, % по массе		Не более 20,0	2,8
Содержание органических веществ, %		Не более 3,0	2,4
Влажность, % по массе		Не более 0,5	0,06

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

Допускаются к применению в гражданском и промышленном строительстве в качестве не нагружаемой тепло- и звукоизоляции горизонтальных и наклонных строительных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе малоэтажного и коттеджного типа индивидуальной застройки согласно требованиям ТУ 5762-004-59536983-2009 и рабочей документации на строительство.



Руководитель органа по сертификации  
«Южный Урал»

Эксперт

Ш.Н. Галиахметов

С.И. Мирошниченко